

Зарегистрирована

в отделении надзорной деятельности и профилактической работы Баунтовского района УНДПР ГУ МЧС России по РБ

« 24 » сентября 2018 г.

Регистрационный № 81206815-ТО-27

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Муниципального автономного дошкольного образовательного
(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и

учреждения детский сад «Огонек»

- М А ДОУ детский сад «Огонек»

сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе

образовательная деятельность

(фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи государственной регистрации юридического лица 1020300523605

Идентификационный номер налогоплательщика: 0302101372

Место нахождения объекта защиты 671510, Республика Бурятия,

Баунтовский эвенкийский район, с.Багдарин, переулок Парковый, дом 2

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 671510, Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район,
с.Багдарин, переулок Парковый, дом 2

тел: 8(30153)41379 bauntogonek@yandex.ru. факс: 8 (30153) 41-7-70

п\п	Наименование раздела
I	<p>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Растёт пожарного риска не производился.</p>
II	<p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможность ущерба третьих лиц отсутствует</p>
III	<p>1.Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для пожарной защиты зданий данного класса функциональной пожарной опасности, правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390.</p> <p>СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СВОД ПРАВИЛ 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения, СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты... Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.</p> <p>2. Класс функциональной пожарной опасности. Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 5.21 СНиП 21-01-97 объект защиты относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1. Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений.</p> <p>Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в детском саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников 10³⁰ часов с 7.30 – 18.00.</p> <p>Проектная мощность – 8 групп (из них: 2 первые младшие группы, 1 вторая младшая группа, 1 средняя группа, 1 старшая группа, 2 подготовительные группы), списочный состав 208 детей, работников 38, в ночное время 1 человек-сторож. Здание ДОУ типовое, одноэтажное. Корпуса ДОУ одноэтажные деревянного исполнения, центральный корпус одноэтажный, бетонного исполнения, кровля - металлочерепица. Общая площадь здания 1673,87 кв.м.</p> <p>Металлические решетки на окнах - отсутствуют. Пожарная нагрузка представляет собой – деревянные корпуса, мебель, инвентарь и оборудование выполненных из сгораемых материалов</p> <p>Здание имеет входов- 9 и 4 эвакуационных выходов. Устройство эвакуационных путей удовлетворяет требования безопасной эвакуации людей. СП 1.131 30.2009 «Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>С телефона по номеру «01» и «42-1-71» вызывается пожарное подразделение находящееся в 1.5 км. от ДОУ. Здание оснащено водопроводом горячей воды, водоснабжение привозное, имеется водный резервуар для холодной воды 3 м³.</p> <p>На объекте разработан план эвакуации, отвечающий всем требованиям противопожарной безопасности и оснащен указателями направлений путей эвакуации.</p> <p>Приказом заведующего назначены ответственные за противопожарную безопасность (приказ №552 от 11.10.2018)</p> <p>Разработан план мероприятий по действию персонала при возникновении пожара.</p>

Ведутся журналы прохождения инструктажей на рабочем месте.

В зимний период проводится расчистка подъездных путей.

3. Эвакуационные пути и выходы

4.2.6 СП 1.13130.2009 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации не загромождены и открываются по направлению выхода из здания.

4. Требования к объемно-планировочным решениям

5.1.9 СП 4.13130.2009 На объектах защиты не допущено размещение производственных и складских помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5, относящихся к категориям А и Б.

Курение на территории и в помещениях ДООУ запрещено. Площадь земельного участка составляет 13567 кв.м. территория детского сада огорожена забором из профлиста, высота забора 2 метра, с двумя воротами предусмотренных для проезда пожарных машин, расстояние от ДООУ до ближайших зданий 30 м.

5. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические

1.2 приложение А СП.5.13130.2009 в здании детского сада имеется автоматическая пожарная сигнализация.

6. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

т.2 СП 3.13130.2009

В здании смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре прибором управления звуковым и световым оповещателями, система оповещения оборудована бесперебойным электропитанием «выход». Пожарная сигнализация установлена на вахте, для передачи извещений различных типов с использованием радио и GSM каналов связи в автоматизированном режиме, для целей круглосуточной передачи сигналов в систему противопожарного мониторинга г. Улан-Удэ, ОГПС -21 ПЧ-14 с.Багдарин используется приемно-контрольный прибор «Дятел Б»

7. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Здание детского сада отапливается центральной котельной, расположенной в 500 метрах от здания ДООУ.

8. Первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты на пожаре

4.1.35 приложения А СП 9.13130.2009 Учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения - огнетушителями согласно требованием ГОСТа 12.4.009-83. Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации предприятия изготовителя.

На территории ДООУ имеются пожарные щиты 4 комплекта: 2 бобра, 2 лома, 2 лопаты, топор, ведро, ящик с песком, таким образом, обеспечивается выполнение статьи 43, 55, 60,105 ФЗ-123.

9. Электрооборудование

Электрощитовая здания размещается в административном коридоре, около входа в музыкальный зал..

10. Источники наружного противопожарного водоснабжения

5.2 таб. 2 СП 8.13130.2009 имеется противопожарный резервуар объемом 120м³ Резервуар наполнен водой на 80 %. Система забора и подачи воды в исправном состоянии. Подъездные пути к водоему в исправном состоянии. Имеется внутреннее и наружное освещение. Ключ от пожарного водоема находится на вахте

11. Внутренний противопожарный водопровод

В здании не предусмотрен внутренний противопожарный водопровод.

12. Тушение пожара и проведение спасательных работ.

Места дислокации подразделений пожарной охраны

8.2 СНиП 21-01-97 Проезды для основных и специальных пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01 имеется 2 подъезда, очищенные от снега и свободные для проезда.

Расстояние до пожарной части 1.5 км.

Разработаны:

Для эксплуатации здания выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для ДООУ., для дежурного персонала, при выполнении временных ремонтных работ; все работники допускаются к

объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для ДОУ., для дежурного персонала, при выполнении временных ремонтных работ; все работники допускаются к работе только после прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, приказом руководителя назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности во всех помещениях ДОУ; инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев, таким образом обеспечено выполнение ст. 63 ФЗ-123 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г.; в помещении на видном месте вывешен план эвакуации, таблички с указанием номер телефона вызова пожарной охраны и планы действия сотрудников при возникновении пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре; , проезда транспорта и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности; ежедневно при открытии и закрытии ДОУ сторожем проводится обход всех помещений и территории ДОУ на предмет пожарной безопасности, обнаружения подозрительных лиц и предметов, о чем делается соответствующая отметка в журнале; у обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Количество фонарей определено исходя из особенностей здания, наличие дежурного персонала, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала; в ДОУ проводятся практические тренировки всех для эвакуации воспитанников и работников, совместно с ПЧ с. Багдарин; противопожарные системы и установки, водоснабжение, двери здания содержатся в исправном рабочем состоянии, двери на путях эвакуации открываются свободно по направлению выхода из здания.

Настоящую декларацию разработал

заведующий МАДОУ детский сад «Огонек» Тогмидон Э.В.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

« 24 » декабря 2018 г.

М.П.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 244255665850809741289056438463350536643496426858

Владелец Тогмидон Элина Валерьевна

Действителен с 13.10.2023 по 12.10.2024